

Steckdosen - Prüfgerät

Artikelnummer: EP-De2r01043



Produktbeschreibung

Zum Testen der korrekten Verdrahtung von Schutzkontakt-dosen, mit

Geprüft wird:

- Anschluss und Verdrahtung o.k.
- Neutralleiter unterbrochen
- Neutralleiter nicht angeschlossen
- Außenleiter / Schutzleiter vertauscht